



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 57.01.04.000.Т.000452.12.24 ОТ 02.12.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: ГVK 54203177 в с. Богодухово Свердловского района Орловской области, ГVK 54203178 в с. Богодухово Свердловского района Орловской области, ГVK 54203179 в с. Богодухово Свердловского района Орловской области, ГVK 54203180 в с. Богодухово Свердловского района Орловской области, ГVK 54203184 в д. Васильевка Свердловского района Орловской области, ГVK 54203189 в д. Городище Свердловского района Орловской области, ГVK 54203227 в с. Козьминское Свердловского района Орловской области, 54203263 в д. Красная Рыбница Свердловского района Орловской области, ГVK 54203328 в д. Кошелёво Свердловского района Орловской области. Заявитель: Администрация Свердловского района

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОС": 302040, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45, оф. 27 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2682-АЭ от 18.11.2024г, выданное Органом инспекции ООО "Альянс-Эксперт": Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, офис 704, 6 этаж



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2435120



Номер листа: 1



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 57.01.04.000.Т.000452.12.24 ОТ 02.12.2024 г.

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: ГВК 54203177 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГВК 54203178 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГВК 54203179 в с.Богодухово Свердловского района О

Приложение: Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: ГВК 54203177 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГВК 54203178 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГВК 54203179 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГВК 54203180 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГВК 54203184 в д. Васильевка Свердловского района Орловской области, ГВК 54203189 в д. Городище Свердловского района Орловской области, ГВК 54203227 в с. Козьминское Свердловского района Орловской области, 54203263 в д.Красная Рыбница Свердловского района Орловской области, ГВК 54203328 в д. Кошелёво Свердловского района Орловской области

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203177 устанавливается на расстоянии $R=50$ м от скважины. второго пояса- радиусом 35,8 м, третьего пояса- радиусом 179,2 м

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203178 устанавливается на расстоянии $R=30$ м от скважины. второго пояса- радиусом 24,1 м, третьего пояса радиусом 170,6 м

- Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203179 сокращен согласно письму Управления Роспотребнадзора по Орловской области до фактических ограждений: с севера - 16м; с северо-востока - 15м; с востока - 17м; с юго-востока - 17м; с юга - 16м; с юго-запада - 16м; с запада - 17м; с северо-запада - 15м. второго пояса радиусом 36,1 м, третьего пояса радиусом 255,3 м

- Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203180 устанавливается $R=30$ м с северо-востока, востока, юго-востока, юга и юго-запада и сокращен согласно письму Управления Роспотребнадзора по Орловской области до фактически сложившихся границ: с севера - 7м; с запада - 5м; с северо-запада - 4м. второго пояса радиусом 33,1 м, третьего пояса радиусом 234,0 м

- Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203184 устанавливается $R=30$ м с севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга и юго-запада и сокращен согласно письму Управления Роспотребнадзора по Орловской области до фактических ограждений: с запада - 26м; с северо-запада - 27м. второго пояса радиусом 27,5 м. третьего пояса радиусом 194,6 м

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203189 устанавливается на расстоянии $R=50$ м от скважины. второго пояса- радиусом 36,9 м, третьего пояса- радиусом 184,3 м

- Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203227 сокращен согласно письму Управления Роспотребнадзора по Орловской области до фактических ограждений: с севера - 5м; с северо-востока - 6м; с востока - 13м; с юго-востока - 10м; с юга - 5м; с юго-запада - 6м; с запада - 5м; с северо-запада - 5м. второго пояса радиусом 27,4 м, третьего пояса радиусом 193,9 м

- Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203263 устанавливается $R=30$ м с севера, востока, юго-востока, юга, юго-запада, запада и северо-запада и сокращен согласно письму Управления Роспотребнадзора по Орловской области до фактически сложившихся границ: с северо-востока - 25м. второй пояс радиусом 45,5 м, третий пояс радиусом 322,1 м

- Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГВК 54203328 сокращен согласно письму Управления Роспотребнадзора по Орловской области до фактических ограждений: с севера - 9м; с северо-востока - 6м; с востока - 5м; с юго-востока - 8м; с юга - 9м; с юго-запада - 13м; с запада - 10м; с северо-запада - 11м. второй пояс- радиус 29,7 м, третий пояс - радиусом 210,0 м

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного водоисточника согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Ограничения по первому поясу ЗСО:

1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов, удобрений.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Фролова И.Н.
(подпись, печать)

№ 0446986

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

57.01.04.000.Т.000452.12.24

02.12.2024 г.

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: ГVK 54203177 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГVK 54203178 в с.Богодухово Свердловского района Орловской области, ГVK 54203179 в с.Богодухово Свердловского района О

Ограничения по второму поясу ЗСО:

- 1) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- 2) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- 3) не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения по третьему поясу ЗСО:

- 1) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
 - 2) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.



Фролова И.Н.