


Условные обозначения

III —

Проектируемый водопровод



— Ограждение ЗСО первого пояса для 2-х скважин (рабочей и резервной)



— Ограждение ЗСО первого пояса существующей скважины



— Пожарный гидрант

$R_I=30.0\text{м}$ — зона саохраны I пояса
 $R_{II}=59.0\text{м}$ — зона саохраны II пояса
 $R_{III}=417.3\text{м}$ — зона саохраны III пояса

Изм.	Кол.уч.	Лист	Челок	Подпись	Дата
Разраб.		Борзенкова		<i>Борзенкова</i>	
Гл.инж.		Баранова		<i>Баранова</i>	
ГИП		Каминна		<i>Каминна</i>	
Гл.снпс		Каминна		<i>Каминна</i>	
Нач.гр.		Борзенкова		<i>Борзенкова</i>	
Н.контр.		Кузьмина		<i>Кузьмина</i>	

108*-10 -

Сети водоснабжения в д. Хотетово Яковлевского сельс поселения Свердловского района Орловской области.

Наружные сети водоснабжения

Стадия	Лист	Лис
II		

Ситуационный план.
М 1:10000

ОАО "Промводироз"
г.Орел, 2010 г